Page 1 of 3

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള 220 കെ.വി. ലൈൻ വഴിയാണ്. ഈ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഇരുട്ടിലാവും. ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഈ പദ്ധതി. കൂടാതെ ഉത്തര കേരളത്തിൽ ഒരു പവർ ഹൈവേയും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ ലഭ്യമാകും.

(സി) പ്രോജക്ടിന്റെ നിലവിലെ നിർമ്മാണപുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

സ്റ്റെർലൈറ്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി മുഖ്യപങ്കാളിയായ ഉടുപ്പി-കാസർഗോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് (UKTL) ആണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്. സബ്സ്റ്റേഷനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കമ്പനി കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഉടുപ്പി-കാസർഗോഡ് 400 കെ.വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 8 ടവറുകൾ നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തെ ലൈനിന്റെ ടവർ ഫൗണ്ടേഷനുകളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എവിടെയെല്ലാം പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കരിന്തളത്ത് പുതിയ 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും കർണ്ണാടകയിലെ UPCL (ഉടുപ്പി പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്) രണ്ട് 400 കെ.വി. ബേയും നിർമ്മിക്കും.

കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്ന രീതി

264 (649) ശ്രീമതി കെ. കെ. രമ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ വൈദ്യുതി വിതരണം വഴിയുള്ള വരുമാനം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും വിൽപന വഴിയുള്ള വരുമാനം മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്താണ് സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായോ?

ഇപ്രകാരമൊരു നിരീക്ഷണം സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ബോർഡിന്റെ ധനകാര്യ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന വാർഷിക അക്കൗണ്ട് കണക്കുകൾ (Annual Accounts) കമ്പനി നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തിയതിനുശേഷം (Statutory Auditing) കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ആഡിറ്റർ ജനറൽ (C&AG) പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയതിനുശേഷമാണ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നത്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഇപ്രകാരം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബോർഡിന്റെ വരവുചെലവ് കണക്കുകൾ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ, നിലവിലുള്ള താരിഫ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയതിനുശേഷമാണ് തീർപ്പാക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഇതിന്മേൽ പൊതു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായംകൂടി ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇതിന്മേൽ യാതൊരുവിധ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ സാധ്യമല്ല.

(ബി) സോളാർ വൈദ്യുതി, വിവിധ ദീർഘകാല കരാറുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി, സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എന്നിവയിൽ അധികം വരുന്ന വൈദ്യുതി വിൽപ്പന നടത്തി കിട്ടുന്ന ലാഭം ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തന ചെലവും ബാധ്യതകളുമായി തട്ടിക്കിഴിച്ചാണോ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നത്?

സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന താരിഫ് നിർണ്ണയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ബോർഡിന്റെ വരവുചെലവു കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തുന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം താരിഫ് പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ നികത്തിത്തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം മൊത്തം വരവ് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ മിച്ച വൈദ്യുതി വിൽപ്പനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും താരിഫ് നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

(സി) വൈദ്യുതി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും മിച്ചം വൈദ്യുതി വിൽക്കുന്നതിനും കിട്ടുന്ന ലാഭം പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച് അതിന്റെ വിഹിതം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറണമെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായോ?

ഇപ്രകാരമൊരു നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

(ഡി) എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമായ മിച്ച വൈദ്യുതി, ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക വൈദ്യുതി, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ദീർഘകാല കരാർ പ്രകാരം കൂടുതലായി വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി എന്നിവ എത്ര വീതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ Aggregate Revenue Requirement & Expected Revenue from Charges (ARR & ERC) ഉത്തരവുകൾ തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ വിവിധ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ്, അവയുടെ നിരക്ക് എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തേയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച കണക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിലുള്ള വ്യതിയാനം കാരണം ഓരോ സ്രോതസ്സിൽനിന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു*.

വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രുക്ഷമായ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം

265 (650) ശ്രീമതി കെ. കെ. രമ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രുക്ഷമായ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?

വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസരണ മേഖലയിൽ വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഒരു 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പരിഗണനയിലുണ്ട്. ടി പ്രൊപ്പോസൽ RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme)-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി, സാങ്കേതിക പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ടി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്ഥലലഭ്യത പരിഗണിച്ച് സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

നെയ്യാറ്റിൻകര ഉച്ചക്കട മേഖലയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

266 (651) ശ്രീ. കെ ആൻസലൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നെയ്യാറ്റിൻകര കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉച്ചക്കട മേഖലയിൽ വൻതോതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

*നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.